

## 修正箇所

### 要求水準書

- ・ 16 ページ 住宅性能評価 8.音環境に関すること 8-1 重量床衝撃音対策  
修正後「木造以外:等級 1 以上または相当スラブ厚 11 cm以上」  
修正前「木造以外:等級 2 以上または相当スラブ厚 15 cm以上」

### 様式集

- ・ 63 ページ <様式 40>  
修正後「a 諸室が適切に配置され、施設内における交流促進や生活しやすい快適な住空間とするため、効果的かつ具体的な提案を記載してください。」  
修正前「a 建物の品質計画が適切で、維持管理期間の内外において、十分な性能と耐久性を保持し、入居者の生活を安全で快適なものにするため、効果的かつ具体的な提案を記載してください。」
- ・ 68 ページ 住宅性能評価 8.音環境に関すること 8-1 重量床衝撃音対策  
修正後「木造以外:等級 1 以上または相当スラブ厚 11 cm以上」  
修正前「木造以外:等級 2 以上または相当スラブ厚 15 cm以上」